



RAPORTI I DEROGIMEVE

FO-ÇLRR-014

ver. 1.0

fajqe 1 nga 8

**Raporti i Derogimeve_Kodi i Rrjetit, Kodi i Matjes, Rregullat e Tregut, Licenca e Operatorit të
Sistemit të Transmisionit**

Qershor 2015



RAPORTI I DEROGIMEVE

FO-ÇLRRR-014

ver. 1.0

faqe 2 nga 8

Nr.	Kodi i Rrjetit	Neni	Paragrafi	Periudha e Derogimit e kërkuar (në vite/muaj)	Periudha e Derogimit e lejuar (në vite/muaj)	Periudha deri kur vlen Derogimi	Arsyeja e Kërkesës për Derogim
1.	Kodi i Planifikimit Operativ	3 Kodi i Vlerësimit të Sistemit 3.4 Parashikimet e OST	3.4.3 (d) Pengesat e Sistemit të Transmisionit	1) 6 muaj 2) 6 muaj 3) 6 muaj 4) 1 vit 5) 6 muaj	1) 6 muaj 2) 6muaj 3) 6 muaj 4) 6 muaj 5) 6 muaj	31.12.2013 30.06.2014 31.12.2014 30.06.2015 31.12.2015	Pika e fundit (d) e paragrafit 3.4.3, nuk mund të plotësohet derisa mos të nënshkruhet Marrëveshja me ENTSO-E. KOSTT ende nuk ka qasje në platformën rajonale DACF. ¹

¹ Në bazë të Marrëveshjes Inter OST KOSTT – EMS, KOSTT është duke dërguar tek EMS Të Dhënat e nevojshme për kalkulimin e DACF, i cili (EMS) i dërgon në ftp Server në SwissGrid dhe rezultatet e kalkulimeve të (n-1). EMS rregullisht ia dërgon KOSTT-it për ditën në vijim. Kjo do të bëhet në këtë mënyrë derisa KOSTT të nënshkruaj Marrëveshjen me ENTSO-E.



RAPORTI I DEROGIMEVE

FO-ÇLRR-014

rev. 1.0

fajqe 3 nga 8

2.	Kodi i Balancit	2.5 Dispeçimi në kushtet e pamjaftueshmërisë së furnizimit	(c)	1) 6 muaj 2) 1 vit 3) 1 vit	1) 6 muaj 2) 6 muaj 3) 6 muaj	31.12.2014 30.06.2015 31.12.2015	Deri në implementimin e plotë të Rregullave të Tregut, KOSTT do të bëjë përpjekje për balancimin e sistemit duke përdorur prodhimin në disponim, importet dhe reduktimet.
		2.5.2 Mospërputhja e ngarkesës me gjenerimin në kohë reale					
		3 Kodi i rregullimit të tensionit		1) 6 muaj 2) 1 vit 3) 1 vit 4) 1 vit 5) 1 vit 6) 1 vit 7) 2 vite 8) 1 vit 9) 1 vit 10) 1 vit	1) 6 muaj 2) 6 muaj 3) 1 vit 4) 1 vit 5) 1 vit 6) 1 vit 7) 1 vit 8) 1 vit 9) 6 muaj 10) 6 muaj	01.05.2008 01.11.2008 01.11.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 30.06.2015 31.12.2015	Karakteristikat e njëjësive gjeneruese aktuale nuk mundësojnë implementimin e kësaj pike.
		3.9 Programi i tensionit	3.9.1.3				



RAPORTI I DEROGIMEVE

FO-ÇLRR-014

rev. 1.0

faqe 4 nga 8

4.4.5 Rregullimi Kohor	4.4.5.1	1) 1 vit 2) 1 vit 3) 1 vit 4) 2 vite 5) 1 vit 6) 1 vit 7) 1 vit	1) 1 vit 2) 1 vit 3) 1 vit 4) 1 vit 5) 1 vit 6) 6 muaj 7) 6 muaj	31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 30.06.2015 31.12.2015	Derisa mos të nënshkruhet Marrëveshja me ENTSO-E nuk mund të plotësohet obligimi në këtë dispozitë.
	4.4.5.2				



RAPORTI I DEROGIMEVE

FO-ÇLRR-014

rev. 1.0

faqe 5 nga 8

Kodi	Neni	Paragrafi	Periudha e Derogimit e kërkuar (në vite/muaj)	Periudha e Derogimit e Lejuar (në vite/muaj)	Periudha deri kur vlen Derogimi	Arsyeja e Kërkesës për Derogim
Kodi i Matjes	8.2 Matjet e Kapacitetit (Fuqisë) dhe Energjisë	8.2.1.6	1) 1 vit 2) 6 muaj 3) 2 vjet 4) 14 muaj 5) 2 vite 6) 2 vite 7) 2 vite 8) 2 vite 9) 15 muaj	1. 1 vit 2. 6 muaj 3. 1 vit 4. 1 vit 5. 1 vit 6. 1 vit 7. 1 vit 8. 1 vit 9) 15 muaj	01.11.2008 01.05.2009 01.05.2010 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2013 30.06.2014 30.06.2015 30.09.2016	<p>- Në linjat interkonektive: L 407 NS Kosova B - NS Nish, L 205/2 NS Podujevë – NS Krushevc, L 1140/2 NS Berivojë – NS Bujanovc dhe L 155/2 NS Vallaq – NS Novi Pazar si dhe Linjat TC Kos B 445/1 dhe 445/2, L 290 TC Kos B – NS Kos B si dhe linjat L 2299 dhe 2300 S.Sh Drenas - Feronikeli, i kanë të montuar transformatorët matës (të rrymës dhe tensionit) me nga një bërthamë për matje derisa sipas Kodit të Matjes duhen dy bërthama. Projekti është në fazën fillestare të realizimit nga Siemens.</p> <p>- Të gjitha Grupet Matëse të përfshira në Tabelën nr.2 të Raportit mbi Mangësitë e Grupeve Matëse (e cilat ju është dërguar me shërbimin nr. 63 të datës 30 Janar 2015) 35 trafofusha në nivelin 10 kV dhe 26 trafofusha në nivelin 35 kV nuk i plotësojnë kërkesat nga Kodi i Matjes. Kjo është si pasojë e çvendosjes së kufirit ndarës KOSTT – KEK nga niveli i tensionit 110 kV në atë 35 kV dhe 10 kV. Projekti është në fazën e realizimit dhe sipas kontratës duhet të përfundojë në muajin Gusht 2016.</p>



RAPORTI I DEROGIMEVE

FO-ÇLRR-014

nr. 1.0

faqe 6 nga 8

Kodi	Neni	Periudha e Derogimit e kërkuar (në vite / muaj)	Periudha e Derogimit e Lejuar (në vite / muaj)	Periudha deri kur vlen Derogimi	Arsyeja e Kërkesës për Derogim
Rregullat e Tregut	Neni 6 Transferi i Konsumatorëve	1) 6 muaj	1) 6 muaj	31.12.2014	Aktualisht nuk janë kushtet e përshtatshme për transferin e konsumatorëve, gjë që nuk varet nga KOSTT. <i>Sipas derogimeve të aprovuara me datë 23 dhjetor 2014 është lejuar derogimi për të njëjtin proces që është bërë kërkesa për derogim sipas Licencës së OT (Tek arsyeja e kërkesës për derogim është plotësuar se është e njëjta kërkesë edhe në Rregullat e Tregut). Për Licencën e OT është aprovuar derogimi 1 vit, kurse këtu është aprovuar derogimi për 6 muaj (edhe pse kërkesa ka qenë 1 vit sipas Rregullave të Tregut dhe sipas Licencës së OT).</i>
		2) 1 vit	2) 6 muaj	30.06.2015	
		3) 6 muaj	3) 6 muaj	31.12.2015	
Rregullat e Tregut	Neni 7 Alokimi dhe Tregtimi i Kapaciteteve Interkonektive	1) 6 muaj	1) 6 muaj	31.12.2014	Nënshkrimi i Marrëveshjes për kyçje me ENTISO-E dhe fillimi i operimit të KOSTT si Zonë Rregulluese është shtyrë deri në një afat të pacaktuar.
		2) 3 muaj	2) 3 muaj	31.03.2015	
		3) 3 muaj	3) 3 muaj	30.06.2015	
		4) 6 muaj	4) 6 muaj	31.12.2015	
Rregullat e Tregut	Neni 10 Nominimet Interkonektive	1) 6 muaj	1) 6 muaj	31.12.2014	Obligimet nga kjo dispozitë ndërlihen me obligimet për Alokimin dhe Tregtimin e Kapaciteteve Interkonektive sipas Nenit 7.
		2) 3 muaj	2) 3 muaj	31.03.2015	
		3) 3 muaj	3) 3 muaj	30.06.2015	
		4) 6 muaj	4) 6 muaj	31.12.2015	



RAPORTI I DEROGIMEVE

FO-ÇLRR-014

rev. 1.0

faqe 7 nga 8

Licenca	Neni	Paragrafi	Periudha e kërkuar Derogimit (në vite/muaj)	Periudha e lejuar e Derogimit vite/muaj	Periudha deri kur vlen Derogimi	Arsyeja e Kërkesës për Derogim
Licenca e OST	12. Operimi i Sistemit	12.2 (2.4)	1) 1 vit 2) 1 vit 3) 2 vite 4) 13 muaj 5) 2 vite 6) 1 vit 7) 1 vit 8) 1 vit 9) 6 muaj 10) 1 vit 11) 1 vit 12) 6 muaj	1. 6 muaj 2. 1 vit 3. 7 muaj 4. 6 muaj 5. 1 vit 6. 6 muaj 7. 6 muaj 8. 1 vit 9. 6 muaj 10) 6 muaj 11) 6 muaj 12) 6 muaj	24.11.2008 24.11.2009 30.06.2010 31.12.2010 31.12.2011 30.06.2012 31.12.2012 31.12.2013 30.06.2014 31.12.2014 30.06.2015 31.12.2015	Sipas rrethanave aktuale KOSTT nuk i menaxhon kapacitetet e interkonekcionit dhe nuk mund të parashihen importet dhe eksportet në linjat interkonektive (pika 2.4). Deri sa të fillojë operimi si zonë e pavarur kontrolluese. Ky obligim është i njëjtë me obligimin nga Neni 3.9 i Kodit të Planifikimit Operativ.



RAPORTI I DEROGIMEVE

FO-ÇLRR-014

nr. 1.0

fajqe 8 nga 8

25. Obligimi i Sigurimit	25.1 dhe 25.2	1. afat i pacaktuar 2. 6 muaj 3. 6 muaj 4) 6 muaj 5) 1 vit 6) 1 vit	1) Afat i pacaktuar 2) 1 vit 3) 6 muaj 4) 6 muaj 5) 6 muaj 6) 6 muaj	Afat i pacaktuar 31.12.2013 30.06.2014 31.12.2014 30.06.2015 31.12.2015	KOSTT edhe më tutje ka shpreh interesim nëse ndonjë nga Kompanitë vendore të cilat ofrojnë shërbime për sigurim të aseteve është e gatshme për të ofruar këtë shërbim. KOSTT është duke përgatitur dokumentacionin për publikim të tenderit të hapur për Sigurim të Aseteve të Transmisionit, sipas kërkesave nga dispozitat përkatëse të Licencës së OST. Në rast se do të ketë sukses publikimi i tenderit dhe blerja e këtij shërbimi, KOSTT do të njoftojë ZRRE-në për këtë.				

Fund i dokumentit