



ZYRA E RREGULLATORIT PËR ENERGJI
REGULATORNI URED ZA ENERGIJU
ENERGY REGULATORY OFFICE

PIKAT E AMANDAMENTUARA TË KODIT TË MATJES

Shkurt 2015



Amandamentet e aprovuara të Kodit të Rrjetit – Kodi i Matjes

Ka qenë:

7.1.1.7 Për **matjen** në kufijtë e dy ose më tepër **OSSH**-ve, përgjegjës për **sistemin e matjes** do të jetë **OSSH**, rrjeti i të cilit është elektrikisht më afër **rrjetit transmetues**.

Është ndryshuar në:

7.1.1.7 Për **matjen** në kufijtë e dy ose më tepër **OSSH**-ve, përgjegjës për **sistemin e matjes** do të jetë njëra **OSSH (sipas një marrëveshje)**, apo në rast specifik OSSH rrjeti i të cilit është elektrikisht më afër **rrjetit transmetues**.

Në pjesën 2.1.1.1 te Përkufizimi i Termave janë ridefinuar disa terma:

Forca madhore,

Operatori Sistemit Transmisionit dhe Tregu,

Operatori Sistemit të Shpërndarjes dhe

Shfrytëzuesi (Përdoruesi) i sistemit

Në pjesën 11.5.1.2 tabela ka qenë:

<u>Standardet e saktësisë për testimet në vend</u>		<u>Kufijtë e përqindjes së gabimit të njehsorit</u>		
<u>Klasa e njehsorit nën testim</u>	<u>Përqindja maksimale e pasaktësisë së pajisjeve testuese %</u>	<u>Njehsori aktiv i pakompensuar</u>	<u>Njehsori aktiv i kompensuar</u>	<u>Njehsori reaktiv</u>
<u>0.2</u>	<u>±0.2</u>	<u>±0.4</u>	<u>±0.5</u>	
<u>0.5</u>	<u>±0.2</u>	<u>±0.7</u>	<u>±0.7</u>	
<u>1.0</u>	<u>±0.6</u>	<u>±1.6</u>	<u>±1.6</u>	
<u>2.0</u>	<u>±0.6</u>	<u>±2.0</u>	<u>±2.0</u>	
<u>≤2.0</u>	<u>±1.0</u>			±2.5
<u>3.0</u>	<u>±1.5</u>			±3.5



Është ndryshuar në:

<u>Standardet e saktësisë për testimet në vend</u>		<u>Kufijtë e përqindjes së gabimit të njehsorit</u>		
<u>Klasa e njehsorit nën testim</u>	<u>Përqindja maksimale e pasaktësisë së pajisjeve testuese %</u>	<u>Njehsori aktiv i pakompensuar</u>	<u>Njehsori aktiv i kompensuar</u>	<u>Njehsori reaktiv</u>
<u>0.2</u>	<u>±0.2</u>	<u>±0.4</u>	<u>±0.5</u>	
<u>0.5</u>	<u>±0.2</u>	<u>±0.7</u>	<u>±0.7</u>	
<u>1.0</u>	<u>±0.6</u>	<u>±1.6</u>	<u>±1.6</u>	
<u>2.0</u>	<u>±0.6</u>	<u>±2.0</u>	<u>±2.0</u>	
<u>≥2.0</u>	<u>±1.0</u>			±2.5
<u>3.0</u>	<u>±1.5</u>			±3.5

Përveç këtyre janë bërë edhe disa ndryshime te vogla siç janë përmirësime gjuhësore dhe rregullime të tekstit.

Fundi i Dokumentit