



Raporti i Derrogimeve_Kodi i Rrjetit, Kodi i Matjes

Qershor 2013

Nr.	Kodi i Rrjetit	Neni	Paragrafi	Periudha e Derogimit e kërkuar (në vite/muaj)	Periudha e Derogimit e lejuar (në vite/muaj)	Periudha deri kur vlen Derogimi	Arsyeja e Kërkesës për Derogim
1.	Kodi i Planifikimit Operativ	3.4.3 Pengesat e Sistemit të transmisionit	3.4.3.1	6 muaj	6 muaj	31.12.2013	<p>Parashikimet e pengesave në sistemin e transmisionit nuk bëhen sipas versionit aktual 2.1 të Kodit të Rrjetit për këto arsye:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Për tri pikat e para janë bërë propozime për amendamentimin në versionin 2.2 (i cili aktualisht është në shqyrtim në ZRrE). Kërkohe derogim derisa të aprovohen ndryshimet në versionin e propozuar 2.2.2. Për shkak të pengesave që dalin nga mos-anëtarësimi në ENTSO-E, KOSTT ende nuk ka qasje në DACF-platformën rajonale, për këtë arsye pika e fundit nuk mund të plotësohet.

		3.5 Informacioni që duhet dhënë OSTT 3.5.2 Mujore	3.5.2.2	6 muaj	6 muaj	31.12.2013	Data dhe ora e parashikimeve të minimumeve dhe maksimumeve të ngarkesës nuk mund të publikohet, prandaj kërkohet derogim vetëm për publikim derisa të mundësohet që kjo të paraqitet në platformën e web faqes së KOSTT.
		3.11 Vlerësimi i Sigurisë 3.11.2 Procesi	3.11.2.1	6 muaj	6 muaj	31.12.2013	Publikimi i vlerësimeve afatgjata dhe afatmesme të sigurisë së sistemit të transmissiionit nuk bëhet, prandaj kërkohet derogim vetëm për publikim.
		3.12 Vlerësimet e Sigurisë së Sistemit Energjetik (PSSA-të) 3.12.3 PSSA javore	3.12.3.3	6 muaj	6 muaj	31.12.2013	Të gjitha kërkesat e cekura në këtë dispozitë kryhen përveç publikimit, prandaj kërkohet derogim vetëm për publikim.

2.	Kodi i Balancit	2.4.3 Dispeçimi në kohë reale	2.4.3.5	1 vit	1 vit	30.06.2014	<p>Bazuar në Rregullat e Tregut të propozuara, OST do të shes ose blejë energji nga Palët Tregtare për nevoja të liferimit të Programit të Kompensimit duke shfrytëzuar Kontratën e Shërbimeve Ndhmëse standarde (paragrafi 13.2.5 i Rregullave të Tregut).</p> <p>Meqë këto rregulla nuk janë aprovuar ende, devijimet e paqëllimshme menaxhohen me plane javore të kompensimit në koordinim me qendrën e bllokut rregullues. Edhe nëse në një të ardhme të afërt aprovohen Rregullat e Tregut (të propozuara) do të nevojitet edhe një kohë për implementim të kësaj dispozite!</p>
----	-----------------	-------------------------------------	---------	-------	-------	------------	---

Nr.	Kodi	Neni	Paragrafi	Periudha e Derogimit e kërkuar(në vite/muaj)	Periudha e Derogimit e Lejuar (në vite/muaj)	Periudha deri kur vlen Derogimi	Arsyeja e Kërkesës për Derogim
1.	Kodi i Matjes	8.2 Matjet e Kapacitetit (Fuqisë) dhe Energjisë	8.2.1.6	1. 1 vit 2. 6 muaj 3. 2 vjet 4. 14 muaj 5. 2 vite 6. 2 vite 7. 2 vite	1. 1 vit 2. 6 muaj 3. 1 vit 4. 1 vit 5. 1 vit 6. 1 vit 7. 1 vit	01.11.2008 01.05.2009 01.05.2010 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2013 30.06.2014	<p>Duhet të instalohen transformatorët matës me dy bërthama. Aktualisht në të gjitha linjat interkonektive 400 kV, 220 kV dhe 110 kV si dhe me NS Vallaq, NS Zubin Potok dhe me HC Ujmani janë me një bërthamë. Grupet matëse në HC Ujmani janë të vendosura në nivelin e tensionit 6.3 kV që nuk janë në kufirin e përcaktuar ndarës.</p> <p>Poashtu bazuar në vendimin e Qeverisë për çvendosjen e kufirit ndarës KOSTT-KEK nga niveli i tensionit 110kV në ate 35 dhe 10kV të gjitha Grupet Matëse të përfshira në Tabelën nr.2 të Raportit mbi Mangësitë e Grupeve Matëse (e cila ju është dërguar me shkresën nr. 54 të datës 29 Janar 2013) 35 trafofusha në nivelin 10 kV dhe 26 trafofusha në nivelin 35 kV nuk i plotësojnë kërkesat nga Kodi i Matjes. Këto mangësi do të eliminohen me implementimin e projektit për adaptimin e Grupeve Matëse i cili është në procedurë të përgatitjes së dokumentacionit për tenderim.</p>

Fund i Raportit