



Priština, 28 April 2011 godine
Kod RUE: V_363_2011

Odbor Regulatornog Ureda za Energiju,

Uzimajući u obzir:

- Odredbe Člana 8 paragraf 1 pod paragraf 1.6, Član 14 paragraf 2 pod paragraf 2.6 i 2.16, Član 25 i Član 43 Zakona o Regulatoru Energije, Br. 03/L-185);
- Odredbe Člana 49.2 Uredbe o Licenciranju Aktivnosti Energije na Kosovu;
- Odredbe Člana 4 Licence Operatora Sistema Raspodele; i
- Zahtev Korporacije Energetike Kosova (KEK d.d) o derogiranju (produženju roka) na sprovođenju nekoliko odredbi Koda Raspodele, iz datuma 31 mart 2011 godine,

Na sastanku održanom na datum 28 April 2011 godinu izdaje ovo:

REŠENJE

- I. **DOZVOLJAVA SE** Korporaciji Energetike Kosova derogiranje na sprovođenju nekoliko članova i odredbi Koda Raspodele kao na Dodatku ovog rešenja.

Obrazloženje

- Korporacija Energetike Kosova (KEK d.d), na datum 31 mart 2011 godine, je dostavila pri Regularnim Uredu za Energiju (RUE) zahtev za derogiranje nekoliko odredbi Koda Raspodele Električne Energije.
 - RUE je analizirala odredbe i obrazloženje koje je prikazano na zahtev KEK-a, i na osnovu zakonskih odredbi koji su pomenuti na uvodu ovog rešenja, je odlučila kao na odredbama ovog rešenja.
- II. Rešenje se izdaje na albanskom jeziku i prevešće se na srpski i na engleski jezik. U slučaju ne usklađenosti između prevoda, tada će prevladavati verzija na albanskom jeziku.
- III. Rešenje stupa na snagu na datum odobravanja od strane Odbora RUE i objaviće se na službenoj elektronskoj stranici RUE.
- IV. Rešenju se pridodaje Dodatak sa odredbama za koje je dozvoljeno derogiranje.



Pravni savet: Protiv ovog rešenja, nezadovoljna strana može da se obrati ovlašćenom Sudu, unutar četrnaest (14) dana , od datuma primanja Rešenja ili od datuma objavljivanja Rešenja na elektronskoj stranici RUE, bilo koja da se desi zadnja od opisanih radnji.

Odbor RUE

Dr. Ali Hamiti, predsedavajući

Përparim Kabashi, član

Blerim Koci, član



Dodatak – Tabela sa odredbama za koje je dozvoljeno derogiranje

Kod Raspodele				
Br.	Odredba	Zahtevano do:	Dozvoljeno do:	Obrazloženje KEK-a
1.	5.7 Merenje /Tele merenje	31 decembar 2014	31 decembar 2011	KEK još uvek nije instaliralo neki sistem za tele kontrolu, kao što je SCADA, takođe i korisnici koji nemaju opremu za tele kontrolu.
2.	6.4 Komunikacija Operiranja i Delovanja	31 decembar 2014	31 decembar 2011	OSSH radi na formiranju Centra Dispeçerike i sprovođenju opreme SCADA.
3.	6.6 Testiranje Sistema	31 decembar 2014	31 decembar 2011	Određivanje optimalne konfiguracije distributivne mreže je kompleksan zadatak koji određuje minimiziranje gubitka snage i energije, veću verodostojnost mreže, termalnu izolaciju kablova, pad pritiska itd. Sve to se može realizirati tehničkim testiranjem stimulanja, onda kada se bude izgradio Centar Dispeçerike Distribucije i sa sprovođenjem opreme SCADA.