



Odbor regulatorne kancelarije za energetiku

Osnovano na:

- Članu 8 paragraf 1 tačka 1.6, članu 14 paragraf 2 tačka 2.17 i članu 25 zakona o energetsom regulatoru (br.03/L-185);
- Odluci vlade Republike Kosova br. 10/29 datuma 03.08.2011;
- Proceduri o regulisanju tehničkih/operativnih šifri;
- Zahtevu KEK-a datuma 12.03.2012, za transfer sredstava 220/x kV i 110/x kV kao i odgovarajućih polja zajedno sa prekidačima transformatora 35 kV i 10 (20) kV iz KEK-a KOSTT-u;
- Službenom zahtevu upravne komisije operativnih šifara datuma 23.04.2012, za izmenu kodeksa mreže, tačnije člana 6 koda povezivanja;

na sednici održanoj 15. juna 2012, izdao je sledeću:

ODLUKU

- I. **USVAJAJU SE** izmene odredbi članova 6.3.1.1 i 6.6.1.3 koda povezivanja.

Obrazloženje

- Na sastanku održanom dana 03.04.2012 komisije za upravljanje tehničkih/operativnih kodova – KUOK, KOSTT je na procenu podneo zahtev za izmenu odredbi 6.3.1.1 i 6.6.1.3 koda povezivanja koji se tiču transfera sredstava 220/x kV i 110/x kV kao i odgovarajućih polja zajedno sa prekidačima transformatora 35 kV i 10 (20) kV od KEK-a KOSTT-u.
- Članovi KUOK-a, nakon izvršenih analiza i rasprava, složili su se da RUE-u dalje procesuju predloge KOSTT-a za izmenu ovih dveju odredbi za njihovo usvajanje.
- Službeni zahtev za izmenu odredbi 6.3.1.1 i 6.6.1.3 koda povezivanja, poslat je RUE-u od strane sekretara u ime KUOK-a na dalje usvajanje na 23.04.2012.
- Nakon izvršene procene zahteva KUOK-a i videvši da izmena komercijalne granice, tačnije transfer sredstava 220/x kV i 110/x kV kao i odgovarajućih polja zajedno sa prekidačima transformatora 35 kV i 10 (20) kV od KEK-a KOSTT-u, ne utiče na izvršenje licenciranih aktivnosti, oslanjajući se na zakonskim



odredbama pomenutih na početku ove odluke, odbor RUE-a je odlučio kao u klauzuli ove odluke.

- II. Odluka se izdaje na Albanskom jeziku i biće prevedena na Srpskom i Engleskom jeziku. U slučaju neusaglašenosti između verzija, preovlađaća verzija na Albanskom jeziku.
- IV. Odluka će stupiti na snagu na dan odobrenja od strane odbora RUE-a i biće objavljena na službenoj elektronskoj stranici RUE-a.

Pravni savet: Bilo koja strana nezadovoljna ovom odlukom, može započeti upravni spor u nadležnom sudu u roku od trideset (30) dana od datuma primanja ove odluke ili dana objavljivanja iste na elektronskoj stranici RUE-a, koja god se poslednja desi.

U prilogu odluke se nalaze izmenjene zakonske odredbe.

Odbor RUE-a

Enver Halimi, predsedavajući

Përparim Kabashi, član

Blerim Koci, ačlan

Merita Kostari, član

Krenar Bujupi, član



IZMENJENE ZAKONSKE ODREDBE

1. Distribucija

6.3.1.1 Za prenos električne energije između prenosnog sistema i sistema distribucije, komercijalna granica biće na strani umanjujućih transformatora sekundarnih napona uključujući i odgovarajuća polja zajedno sa prekidačima transformatora 35 kV i 10(20) kV.

1. Vlasništvo i funkcionisanje

6.6.1.3 OPS je vlasnik svih električnih uređaja – postrojenja i aparatura – na strani prenosnog sistema uključne tačke. OPS će biti vlasnik, pustaće u rad i održavaće deo visokog napona podstanice na mestu priključka, umanjujućeg transformatora i svih ostalih uključnih uređaja koji se mogu zahtevati za priključak na prenosni sistem na osnovu “Pravila za opšte uslove snabdevanja električnom energijom”, OST do të jetë pronar, do të vë në operim dhe do të mirëmbajë pjesën e tensionit të lartë të nënstacionit në vendin e kyçjes, transformatorin zbritës dhe të gjitha asetet tjera të kyçjes të cilat mund të kërkohen për kyçjen në Sistemin e Transmisionit sipas “Rregullës për Kushtet e Përgjithshme të Furnizimit me Energji”, kodeks mreže i odredbi MK-a.