

Propozimi për Indikatorët Minimal të Performancës Teknike

Në këtë tabelë janë paraqitur Indikatorët Minimal të Performancës Teknike, për të cilët KOSTT propozon ZRrE-së për aprovim që do të raportoj në lidhje me performancën.

Nr	Indikatori	Caku
1	T3_Gjatësia totale e linjave (km)	Caku vendoset për çdo vit me ndërtimin e linjave të reja ose riparimin/rindërtimin e linjave të cilat aktualisht nuk janë në operim dhe ky Cak bazohet në Planin Zhvillimor të Sistemit të Transmisionit i cili akoma nuk është aprovuar. Konsiderojmë se ky Cak duhet të caktohet për vitin 2010. *
2	T4_MVA-km	Caku vendoset për çdo vit me ndërtimin e linjave të reja ose riparimin/rindërtimin e linjave të cilat aktualisht nuk janë në operim dhe ky Cak bazohet në Planin Zhvillimor të Sistemit të Transmisionit i cili akoma nuk është aprovuar. Konsiderojmë se ky Cak duhet të caktohet për vitin 2010. *
3	T5_Kapaciteti transformues	Caku vendoset për instalimin e transformatorëve të ri dhe ky Cak bazohet në planin zhvillimor të Transmisionit i cili akoma nuk është aprovuar. Konsiderojmë se ky Cak duhet të caktohet për vitin 2010. *
4	T9_Koha mesatare e ndërprerjes - AIT (minuta/vit)	Caku real mund të vendoset kur dihet historiku i disa prej tyre. Caku ≤ 714 min/vit

5	T10_Ankesat për Tension	Caku për ankesa të tensionit duhet të ndërlihet me numrin e ankesave në vitin (et) paraprak. Caku ≤ 38
6	T11_Ankesat e zgjidhura për tension	Caku për zgjidhjen e ankesave për tension duhet të jetë sa më i shkurtë që të jetë e mundur. Caku = brenda javës
7	T12_Numri i ankesave për matje	Caku për ankesa të matjeve duhet të ndërlihet me numrin e ankesave për vitin (et) paraprak. Caku ≤ 2
8	T13_Ankesat e zgjidhura për matje	Caku për zgjidhjen e ankesave për matje duhet të jetë sa më i shkurtë që të jetë e mundur. Caku = brenda javës

* - Për Indikatorët T3, T4 dhe T5, KOSTT do të njoftoj ZRrE-në për Cakun që do të vendoset, gjatë revidimit të Planit Zhvillimor të Sistemit të Transmisionit.